

Białogard, dn. 02.07.2021 r.

STAROSTA BIAŁOGARDZKI
Plac Wolności 16 - 17
78-200 Białogard

Znak sprawy: GK.6630.181.2021

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 02.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	skoordynowanie sieci ciepłej na działkach nr 198,199,200,211, obręb 003 Karlino skoordynowanie przyłącza wody na działkach nr 199,200, obręb 003 Karlino skoordynowanie przyłączenia przykanalika do kanalizacji deszczowej na działkach nr 200,201/1
Lokalizacja:	osiedle Biedronka w Karlinie, działki nr 198,199,200,211,201/1; obręb 0003Karlino
Wnioskodawca:	ADAMCZYK MAŁGORZATA ul. Rajska 1, 71-250 Bezzecze
Inwestor:	KARLIŃSKIE TBS SP. Z O.O. ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino
Projektant:	BOGDAN TRUN Inne upr.: budowlane: xxxxx
Przewodniczący:	Stasińska Magdalena
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	25.06.2021 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ELEKTROCIĘPŁOWNIA - ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPŁEJ sp. z o.o. Grupa Kogeneracja Zachód S.A. ul. Słowińska 1 78-200 Białogard elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Brak uwag. Brak instalacji należących do ZEC sp. z o.o. w Białogardzie.	Dawid Czajor
2	ENERGETYCZNA - ENERGA OPERATOR S.A. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji Białogard ul. Kołobrzeska 32, 78-200	Uzgodniono pozytywnie Uzgodniono z uwagami: 1. Prace ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonywać ręcznie. 2. Zachować normatywne odległości od kabli elektroenergetycznych.	Ireneusz Stawiarz

Dokument wygenerował(a): Magdalena Stasińska, dn. 02-07-2021 13:19:55

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Białogard elektroniczny		
3	GAZOWNICZA - G.EN GAZ ENERGIA S.A. ul. Dorczyka 1 62-080 Tarnowo Podgórne; Oddział w Karlino ul. Koszalińska 96B 78-230 Karlino elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Warunki uzgodnienia: 1. Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z siecią gazową należy wykonać ręcznie z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm. 2. Szczegółowy przebieg gazociągu należy ustalić w terenie na podstawie przekopów próbnych. 3. Ewentualne koszty z usuwaniem uszkodzeń na sieci gazowej zaistniałych w czasie budowy lub terminie 1 roku od czasu zakończenia robót obciążają inwestora lub wykonawcę budowy. 4. Zawiadomić na 7 dni przed rozpoczęciem robót: Biuro Obszaru Karlino tel. 94 3120870 ul. Koszalińska 96b 78-230 Karlino. 5. Uzgodnienie ważne 2 lata. 6. Skrzyżowania z siecią gazową zgłosić do odbioru. 7. Zastosować rurę ochronną (osłonową).	Krystian Jaworowski
4	WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNA ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uzgodniono.Marta Kosmala	Marta Milk
	Wnioskodawca		ADAMCZYK MAŁGORZATA

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
Stasińska Magdalena

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276).